

|                             |              |                             |                  |             |                        |            |      |                                 |        |          |      |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------|------|---------------------------------|--------|----------|------|--|
| ①시료채취일자                     |              | 2025.03.17.                 |                  | 실내공기질 시험성적서 |                        |            |      | ③시설명칭                           |        |          |      |  |
| ②시료분석기간                     |              | 2025.03.17.<br>~2025.04.08. |                  |             |                        |            |      | ④규모                             |        |          |      |  |
| 측정<br>의뢰<br>인               | ⑤상호(사업장명칭)   |                             | 신월문화체육센터         |             | 측정<br>대<br>행<br>업<br>자 | ⑧상호(사업장명칭) |      | (주)푸른환경산업연구소                    |        |          |      |  |
|                             | ⑥소재지         |                             | 서울특별시 양천구 지양로 47 |             |                        | ⑨소재지       |      | 서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층) |        |          |      |  |
|                             | ⑦의뢰자         |                             | 김상철              |             |                        | ⑩대표자       |      | 김홍기                             |        |          |      |  |
|                             |              |                             |                  |             |                        | ⑪시료채취분석자   |      | 채취자                             |        | 장찬희      |      |  |
|                             |              |                             |                  |             |                        |            |      | 분석책임자                           |        | 전민철      |      |  |
| ⑫측정(채취)지점                   |              |                             |                  |             |                        | ⑬실내기상      |      |                                 |        |          |      |  |
|                             |              |                             |                  |             |                        | 온도 (℃)     |      | 습도 (%)                          |        | 기압 (atm) |      |  |
|                             |              |                             |                  |             |                        | 풍속(m/sec)  |      |                                 |        |          |      |  |
| 1지점                         |              | 1F 헬스장                      |                  | 14.4        |                        | 46.6       |      | 1.005                           |        | 0.01     |      |  |
| 2지점                         |              | 2F 대체육관                     |                  | 17.7        |                        | 37.7       |      | 1.005                           |        | 0.01     |      |  |
| 3지점                         |              | B1F 다목적실                    |                  | 17.9        |                        | 41.8       |      | 1.005                           |        | 0.01     |      |  |
| 4지점                         |              | B1F 수영장                     |                  | 20.5        |                        | 83.9       |      | 1.005                           |        | 0.01     |      |  |
| ⑭<br>측<br>정<br>결<br>과       | 측정항목         |                             | 실내공기질<br>관리기준    |             | 측정결과                   |            |      |                                 | 측정분석방법 |          | 비고   |  |
|                             |              |                             |                  |             | 1지점                    |            | 2지점  |                                 | 3지점    |          | 4지점  |  |
|                             | 미세먼지(PM10)   |                             | 200 µg/m³        |             | 12.0                   |            | 11.0 |                                 | 13.0   |          | 20.0 |  |
|                             | 폼알데하이드(HCHO) |                             | 100 µg/m³        |             | 16.0                   |            | 9.0  |                                 | 12.0   |          | 9.0  |  |
|                             | 일산화탄소(CO)    |                             | 10 ppm           |             | 0.6                    |            | 0.7  |                                 | 0.6    |          | 0.6  |  |
|                             | 이산화탄소(CO₂)   |                             | 1000 ppm         |             | 779                    |            | 822  |                                 | 788    |          | 752  |  |
| 조도                          |              | 300 Lux 이상                  |                  | 346         |                        | 896        |      | 412                             |        | 312      |      |  |
| ⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항           |              |                             |                  |             |                        |            |      |                                 |        |          |      |  |
| ⑯ 검사결과 종합의견                 |              |                             |                  |             |                        | 허용기준치 이내   |      |                                 |        |          |      |  |
| 위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다. |              |                             |                  |             |                        |            |      |                                 |        |          |      |  |
| 2025 년 04 월 08 일            |              |                             |                  |             |                        |            |      |                                 |        |          |      |  |
| 대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)      |              |                             |                  |             |                        |            |      |                                 |        |          |      |  |

\* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.