

① 시료채취일자		2024.12.06.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭								
② 시료분석기간		2024.12.06. ~2024.12.11.						④ 규모								
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		신일문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소								
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 지양로 47			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)								
	⑦ 의뢰자		유충석			⑩ 대표자		김홍기								
						⑪ 시료채취·분석자		채취자		김동주						
						분석책임자		전민철								
⑫ 측정(채취)지점					⑬ 실내기상											
						온도 (°C)		습도 (%)		기압 (atm)		풍속(m/sec)				
1지점		1F 헬스장				21.0		38.5		1.007		0.01				
2지점		1F 기구필라테스실				22.4		39.4		1.007		0.01				
3지점		B1F 다목적실				21.7		39.6		1.007		0.01				
4지점		2F 대체육관				20.9		36.8		1.007		0.01				
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고					
					1지점		2지점		3지점		4지점					
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		9.0		10.0		14.0		12.0		광산란법			
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		19.0		21.0		20.0		17.0		전기화학식전지법			
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.6		0.8		0.8		0.7		전기화학식법			
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		686		783		810		581		비분산적외선법			
조도		300 Lux 이상		472		383		304		656		조도계측정법				
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항																
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내											
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.																
2024년 12월 11일																
대표자 성명					김홍기		(서명 또는 인)									

