

(GEII-20254-0244)

①시료채취일자		2025.06.27.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭				
②시료분석기간		2025.06.27. ~2025.07.28.						④규모				
측정 의 뢰 인	⑤상호(사업장명칭)		건강힐링문화관		측정 대 행 업 자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울시 양천구 남부순환로 83길 54			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		이승희			⑩대표자		김홍기				
						⑪시료채취·분석자		채취자		강호석		
								분석책임자		전민철		
⑫측정(채취)지점						⑬실내기상						
						온도 (℃)		습도 (%)		기압 (atm)		
						풍속 (m/sec)						
1지점		B2F 체육관		26.0		59.0		1.003		0.01		
2지점		1F 로비		27.0		65.0		1.003		0.01		
3지점		3F 힐링쉼터		26.0		57.0		1.003		0.01		
4지점		2F 모자건강증진센터		25.5		62.0		1.003		0.01		
⑭ 측 정 결 과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점		2지점		3지점		4지점	
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		31.0		40.0		18.0		14.0	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		3.0		25.0		33.0		24.0	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		2.4		2.3		2.2		2.3	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		409		474		621		510	
조도		300 Lux 이상		554		306		642		335		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견						허용기준치 이내						
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2025 년 07 월 28 일												
대표자 성명 김 홍 기 (서명 )												

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.