

# 시험 성적서

## TEST REPORT

[주] 혜성환경 대표이사 : 장공례, 기술책임자 : 정보민

경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35 (호계동)

TEL : (031)473-3413~5 FAX : (031)472-2996

국가공인 먹는물 수질검사기관 36호

|        |                                  |           |                      |
|--------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 접수번호   | LIW2504-0120                     | 접수일자      | 2025.04.08           |
| 시료명    | 수영조 욕수(9항목)                      | 시험항목      | 수영조 욕수(9항목) 수질기준 9항목 |
| 의뢰업체명  | 신월문화체육센터                         | 검사목적/시험구분 | 참고용 / 신규             |
| 시료채취일시 | 2025.04.08                       | 시료채취방법    | 직접채수                 |
| 시료채취장소 | 서울특별시 양천구 지양로 47 (신월동, 신월문화체육센터) |           |                      |

### 《 시험 결과 》

| 분석 항목      | 수질 기준             | 시험 결과 |
|------------|-------------------|-------|
| 수소이온농도     | 5.8 ~ 8.6         | 7.2   |
| 대장균군(수영장수) | 양성2개 이하/검수10mL 5개 | 0     |
| 과망간산칼륨소비량  | 12 mg/L 이하        | 1.6   |
| 비소         | 0.05 mg/L 이하      | 불검출   |
| 알루미늄       | 0.5 mg/L 이하       | 0.04  |
| 수은         | 0.007 mg/L 이하     | 불검출   |
| 탁도         | 1.5 NTU 이하        | 0.15  |
| 유리잔류염소     | 0.4 ~ 1.0 mg/L    | 0.99  |
| 결합잔류염소     | 0.5 mg/L 이하       | 0.34  |
| 판 정        | 적합                |       |

\* 불검출 : 정량한계 미만임.

2025년 04월 14일



(주) 혜 성 환 경



비고

1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.