

실내공기질 측정대행기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	해맞이공영주차장			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	제출용	
	소 재 지(주소)	서울특별시 양천구 지양로 53				시 설 명	실내주차장	
	대 표 자(의뢰인)	이 용 화				규 모	8 385.89 m²	
	관 리 책 임 자	강 현 선				의뢰항목	유지기준	
③ 시 료 채 취	측정지점요약		1지점	B2F 중앙				
			2지점	B3F 중앙				
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상				관련 설비 설치/가동 여부	
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	실내기압(atm)	환기설비	공기정화설비
			1지점	25.5	56.2	0.01	0.998	설치/가동
		2지점	23.5	63.2	0.01	0.998	설치/가동	설치/가동
	채취자 의견		이상무					
채취일		2026년 6월 3일			시료채취자	조 건 우 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	평균값	측정시간	측정분석방법	비 고
	미세먼지 (PM10)	180 µg/m³ 이하	1지점	25.3	26.7	6/2 09:11	ES 02302.1d 총량법	적합
			2지점	28.0		~ 6/3 09:15		
	이산화탄소	1000 ppm 이하	1지점	559	528	09:30~10:30	ES 02905.1a 비분산적외선법	적합
			2지점	497		10:40~11:40		
	폼알데하이드	100 µg/m³ 이하	1지점	11.8	9.4	09:10~10:11	ES 02601.1e HPLC법	적합
			2지점	7.0		10:34~11:35		
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	2.5	2.6	09:30~10:30	ES 02906.1b 비분산적외선법	적합
			2지점	2.6		10:40~11:40		
	분석기간		2026년 6월 3일 ~ 2026년 6월 16일			분석기술인	장 유 진 (서명)	
책임기술인						전 민 철 (서명)		
⑤ 종합 의견		허용 기준치 이내						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 6월 16일



㈜ 푸 른 환 경 산 업 연 구 소
Green Environment Industrial Institute co. Ltd.

서울특별시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층
Tel 02-583-0203, Fax 02-583-4674

대표자 성명 김 홍 기

(서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다

※이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.