

실내공기질 측정대행기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	벚꽃길공영주차장			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	제출용		
	소 재 지(주소)	서울시 양천구 신정중앙로17길 7				시 설 명	실내주차장		
	대 표 자(의뢰인)	이 용 화				규 모	3 925 m²		
	관 리 책 임 자	강 현 선				의 례 항 목	유지기준, 권고기준		
③ 시 료 채 취	측정지점요약		1지점	3F 중앙					
			2지점	2F 중앙					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상				관련 설비 설치/가동 여부		
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	실내기압(atm)	환기설비	공기정화설비	
			1지점	28.8	30.3	0.01	0.997	설치/가동	설치/가동
		2지점	28.7	30.0	0.01	0.998	설치/가동	설치/가동	
	채취자 의견		이상무						
	채취일		2026년 6월 1일			시료채취자	조 건 우 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	평균값	측정시간	측정분석방법	비 고	
	미세먼지 (PM10)	180 µg/m³ 이하	1지점	17.6	18.7	6/1 09:42	ES 02302.1d 중량법	적합	
			2지점	19.8		~ 6/2 09:46			
	이산화탄소	1000 ppm 이하	1지점	457	454	10:00~11:00	ES 02905.1a 비분산적외선법	적합	
			2지점	450		11:08~12:08			
	폼알데하이드	100 µg/m³ 이하	1지점	15.7	14.6	09:40~10:41	ES 02601.1e HPLC법	적합	
			2지점	13.5		11:04~12:05			
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	3.4	3.4	10:00~11:00	ES 02906.1b 비분산적외선법	적합	
			2지점	3.4		11:10~12:10			
	분석기간		2026년 6월 1일 ~ 2026년 6월 18일			분석기술인	장 유 진 (서명)		
책임기술인						전 민 철 (서명)			
⑤ 종 합 의 건		허용 기준치 이내							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 6월 18일



㈜ 푸 른 환 경 산 업 연 구 소
Green Environment Industrial Institute co. Ltd.

서울특별시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층
Tel 02-583-0203, Fax 02-583-4674

대표자 성명 김 홍 기

(서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다

※이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

실내공기질 측정대행기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	벚꽃길공영주차장		② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	제출용		
	소 재 지(주소)	서울시 양천구 신정중앙로17길 7			시 설 명	실내주차장		
	대 표 자(의뢰인)	이 용 화			규 모	3 925 m²		
	관 리 책 임 자	강 현 선			의뢰항목	유지기준, 권고기준		
③ 시 료 채 취	측정지점요약		1지점	3F 중앙				
			2지점	2F 중앙				
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상				관련 설비 설치/가동 여부	
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	실내기압(atm)	환기설비	공기정화설비
			1지점	28.8	30.3	0.01	0.997	설치/가동
		2지점	28.7	30.0	0.01	0.998	설치/가동	설치/가동
	채취자 의견		이상무					
채취일		2026년 6월 1일			시료채취자		조 건 우 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	평균값	측정시간	측정분석방법	비 고
	이산화질소	0.3 ppm 이하	1지점	0.019	0.020	10:00~11:00	ES 02904.1b 화학발광법	적합
			2지점	0.020		11:10~12:10		
	라돈	148 Bq/m³ 이하	1지점	14.4	13.1	6/1 09:42	ES 02901.1f 연속측정법	적합
			2지점	11.7		~ 6/3 14:42		
	총휘발성 유기화합물	1000 µg/m³ 이하	1지점	846.4	864.0	09:40~10:41	ES 02602.1f TD-GCMS법	적합
			2지점	881.5		11:04~12:05		
	분석기간		2026년 6월 1일 ~ 2026년 6월 18일		분석기술인	장 유 진 (서명)		
					책임기술인	전 민 철 (서명)		
	⑤ 종합 의견		허용 기준치 이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026 년 6 월 18 일



㈜ 푸 른 환 경 산 업 연 구 소
Green Environment Industrial Institute co. Ltd.

서울특별시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층

Tel 02-583-0203, Fax 02-583-4674

대표자 성명 김 홍 기

(서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다

※이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.