



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.


문서번호 GEII-20254-0316호
시행일자 2025. 09. 23.
수 신 건강힐링문화관 귀하
참 조 이 승 희 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소
대표이사 김 홍 기



①시료채취일자		2025.09.04.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭				
②시료분석기간		2025.09.04. ~2025.09.23.						④규모				
측정 의 뢰 인	⑤상호(사업장명칭)		건강힐링문화관		측정 대 행 업 자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울시 양천구 남부순환로 83길 54			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		이승희			⑩대표자		김홍기				
						⑪시료채취·분석자		채취자		박진우		
						분석책임자		전민철				
⑫측정(채취)지점						⑬실내기상						
						온도 (℃)		습도 (%)		기압 (atm)		
						풍속(m/sec)						
1지점		1F 로비		28.3		66.1		1.011		0.01		
2지점		B1F 체육관		27.5		58.4		1.011		0.01		
3지점		3F 힐링쉼터		26.7		56.1		1.011		0.01		
4지점		2F 모자건강증진센터		26.0		52.1		1.011		0.01		
⑭ 측 정 결 과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점		2지점		3지점		4지점	
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		11.0		11.0		12.0		9.0	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		21.0		1.0		0.0		11.0	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.4		0.5		0.5		0.4	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		666		787		629		677	
조도		300 Lux 이상		501		813		522		824		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견						허용기준치 이내						
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2025 년 09 월 23 일												
대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)												

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.