



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEII-20234-0045호
시행일자 2023. 03. 28.
수신 신월문화체육센터 귀하
참조 임요한님
제목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

- 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.


(주)푸른환경산업연구소

대표이사 김홍기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전화 : (02)583-0203~4(대) / 팩스 : (02)583-4674 / 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)



① 시료채취일자		2023.03.10.		실내공기질 시험성적서				③ 시설명칭		실내체육시설				
② 시료분석기간		2023.03.10. ~2023.03.28.						④ 규모						
측정의뢰인	⑤ 상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정대행업자	⑧ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소						
	⑥ 소재지		서울특별시 양천구 지양로 47			⑨ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)						
	⑦ 의뢰자		임요한			⑩ 대표자		김홍기						
						⑪ 시료채취·분석자		채취자		조건우				
						분석책임자		진선욱						
⑫ 측정(채취)지점						⑬ 실내기상								
						온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속 (m/sec)		
1지점		1F 헬스장				10.6		64.2		1014		0.01		
2지점		1F 기구필라테스실				14.8		70.6		1014		0.01		
3지점		B1F 다목적실				15.3		77.2		1014		0.01		
4지점		2F 대체육관				17.1		56.6		1014		0.01		
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고			
					1지점		2지점		3지점		4지점			
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		67		58		66		52		광산란법	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		16.4		17.4		18.2		16.5		전기화학식전지법	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.7		0.7		0.6		0.6		전기화학식법	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		770		669		812		577		비분산적외선법	
조도		300 Lux 이상		432		476		392		402		조도계측정법		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항														
⑯ 검사결과 종합의견												허용기준치 이내		
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.														
2023 년 03 월 28 일														
대표자 성명 김 홍 기												(서명 )		

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.