

①시료채취일자		2026.02.27.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭				
②시료분석기간		2026.02.27. ~2026.03.25.						④규모				
측정의뢰인	⑤상호(사업장명칭)		계남다목적체육관		측정대행업자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울특별시 양천구 신정로 273-5			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		김종성			⑩대표자		김홍기				
				⑪시료채취·분석자		채취자		조건우				
						분석책임자		전민철				
⑫측정(채취)지점				⑬실내기상								
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (atm)		풍속 (m/sec)		
1지점	2F 로비				20.8		35.2		1.003		0.01	
2지점	1F 로비				19.9		39.1		1.003		0.01	
3지점	1F 남자탈의실				18.7		39.5		1.003		0.01	
4지점	1F 체육관				18.3		45.7		1.003		0.01	
⑭ 측정결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점		2지점		3지점		4지점	
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		13.0		15.0		14.0		19.0	광산란법
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		12.0		17.0		25.0		20.0	전기화학식전지법
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.4		0.4		0.4		0.5	전기화학식법
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		472		434		477		856	비분산적외선법
조도		300 Lux 이상		392		877		311		502	조도계측정법	
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2026 년 03 월 25 일												
대표자 성명				김 홍 기				(서명 )				

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.