



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

우 : 08732 / 서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층 / Tel. 02-583-0203 / Fax. 02-583-4674

문 서 번 호 GEII-20251-0696

시 행 일 자 2025. 5. 20.

수 신 신정네거리공영주차장

참 조 실내공기질 담당자님

제 목 실내공기질검사 결과 통보의 건

1.귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.다중이용시설(실내주차장)의 실내공기질 측정 결과 보고서를 별첨과 같이 보내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

별 첨 : 1. 실내공기질 측정 결과보고서 1부.

(주) 푸 른 환 경 산 업 연 구 소



실내공기질측정 결과보고서

신정네거리공영주차장

 (주)푸른환경산업연구소

실내공기질 측정대행기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)		신정네거리공영주차장		② 의 뢰 내 용	측 정 용 도		제출용	
	소 재 지(주소)		서울특별시 양천구 신정3동 1326-6			시 설 명		실내주차장	
	대 표 자(의뢰인)		양천구청장			규 모		2 256.41 m²	
	관 리 책 임 자		강 현 선			의뢰항목		유지기준	
③ 시 료 채 취	측정지점요약		1지점	B1F 주차장					
			2지점	1F 주차장					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상				관련 설비 설치/가동 여부		
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	실내기압(atm)	환기설비	공기정화설비	
			1지점	20.0	43.5	0.01	0.990	설치/가동	설치/가동
		2지점	21.1	40.6	0.01	0.990	설치/가동	설치/가동	
	채취자 의견		이상무						
채취일		2025년 4월 23일			시료채취자		김 성 국 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	평균값	측정시간	측정분석방법	비 고	
	미세먼지 (PM10)	180 µg/m³ 이하	1지점	21.5	21.0	4/22 09:30	ES 02302.1d 중량법	적합	
			2지점	20.4		~ 4/23 09:33			
	이산화탄소	1000 ppm 이하	1지점	470	462	16:55~17:55	ES 02905.1a 비분산적외선법	적합	
			2지점	454		18:02~19:02			
	폼알데하이드	100 µg/m³ 이하	1지점	4.4	5.3	16:49~17:50	ES 02601.1e HPLC법	적합	
			2지점	6.2		17:59~19:00			
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	1.4	1.5	16:55~17:55	ES 02906.1b 비분산적외선법	적합	
			2지점	1.5		18:05~19:05			
	분석기간		2025년 4월 23일 ~ 2025년 5월 20일			분석기술인		이 민 주 (서명)	
					책임기술인		전 민 철 (서명)		

⑤ 종합 의견 허용 기준치 이내

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.



2025년 5월 20일

(주) 푸른 환경 산업 연구 소
Green Environment Industrial Institute co. Ltd.

서울특별시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층
Tel 02-583-0203, Fax 02-583-4674

대표자 성명 김 홍 기

(서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다

※이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

실내공기질 점검 측정사진

신정네거리공영주차장



푸른환경산업연구소

측 정 사 진



B1F 주차장



1F 주차장