

①시료채취일자		2026.05.04.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭				
②시료분석기간		2026.05.04. ~2026.06.01.						④규모				
측정 의뢰 인	⑤상호(사업장명칭)		계남다목적체육관		측정 대 행 업 자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울특별시 양천구 신정로 273-5			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		김종성			⑩대표자		김홍기				
						⑪시료채취·분석자		채취자		손승재		
						분석책임자		전민철				
⑫측정(채취)지점						⑬실내기상						
						온도 (℃)		습도 (%)		기압 (atm)		
						풍속 (m/sec)						
1지점		1F 남자탈의실		22.4		43.7		0.999		0.01		
2지점		1F 로비		22.9		39.5		0.999		0.01		
3지점		1F 체육관		22.0		55.6		0.999		0.01		
4지점		2F 로비		23.6		41.2		0.999		0.01		
⑭ 측 정 결 과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점		2지점		3지점		4지점	
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		16.0		16.0		16.0		16.0	
	포름알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		33.0		14.0		67.0		30.0	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		1.2		0.6		2.3		0.8	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		455		441		630		455	
조도		300 Lux 이상		349		1392		353		388		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견						허용기준치 이내						
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2026 년 06 월 01 일												
대표자 성명 김 홍 기 (서명 )												

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.