



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEII-20254-0069호
시행일자 2025. 04. 08.
수 신 양천구민체육센터 귀하
참 조 김 상 철 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부, 끝.

(주)푸른환경산업연구소
대표이사 김 홍 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, (봉천동, 그린빌딩 3~4층)
전 화 : (02)583-0203~4(代)/ 팩 스 : (02)583-4674/ 전국 대표번호 : 1544-4674/
홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)

①시료채취일자		2025.03.17.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭				
②시료분석기간		2025.03.17. ~2025.04.08.						④규모				
측정 의 뢰 인	⑤상호(사업장명칭)		양천구민체육센터		측정 대 행 업 자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울특별시 양천구 목동동로 87			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		김상철			⑩대표자		김홍기				
						⑪시료채취·분석자		채취자		장찬희		
								분석책임자		전민철		
⑫측정(채취)지점				⑬실내기상								
				온도 (℃)		습도 (%)		기압 (atm)		풍속 (m/sec)		
1지점		1F 소체육관		19.0		47.7		1.005		0.01		
2지점		2F 헬스장		19.2		41.1		1.005		0.01		
3지점		3F 탁구장		18.3		35.1		1.005		0.01		
4지점		B1F 다목적실		19.7		58.5		1.005		0.01		
⑭ 측 정 결 과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점		2지점		3지점		4지점	
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		13.0		16.0		18.0		18.0	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		29.0		19.0		18.0		24.0	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.6		0.7		0.7		0.9	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		896		771		854		817	
조도		300 Lux 이상		655		594		643		719		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2025 년 04 월 08 일												
대표자 성명 김 홍 기 (서명)												

