

실내공기질 측정대행기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	신정네거리공영주차장			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	제출용	
	소 재 지(주소)	서울특별시 양천구 신정3동 1326-6				시 설 명	실내주차장	
	대 표 자(의뢰인)	이 용 화				규 모	2 256.41 m ²	
	관 리 책 임 자	강 현 선				의 례 항 목	유지기준, 권고기준	
③ 시 료 채 취	측정지점요약		1지점	B1F 중앙				
			2지점	1F 중앙				
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상				관련 설비 설치/가동 여부	
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	실내기압(atm)	환기설비	공기정화설비
			1지점	28.1	45.8	0.01	0.997	설치/가동
		2지점	30.7	39.6	0.01	0.997	설치/가동	설치/가동
	채취자 의견		이상무					
채취일		2026년 6월 3일			시료채취자	조 건 우 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	평균값	측정시간	측정분석방법	비 고
	미세먼지 (PM10)	180 µg/m ³ 이하	1지점	23.4	27.4	6/1 09:14	ES 02302.1d 중량법	적합
			2지점	31.3		~ 6/2 09:17		
	이산화탄소	1000 ppm 이하	1지점	460	468	12:14~13:14	ES 02905.1a 비분산적외선법	적합
			2지점	475		13:22~14:22		
	폼알데하이드	100 µg/m ³ 이하	1지점	6.7	7.6	12:00~13:01	ES 02601.1e HPLC법	적합
			2지점	8.5		13:20~14:21		
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	1.2	1.2	12:15~13:15	ES 02906.1b 비분산적외선법	적합
			2지점	1.2		13:25~14:25		
	분석기간		2026년 6월 3일 ~ 2026년 6월 23일			분석기술인	장 유 진 (서명)	
					책임기술인	전 민 철 (서명)		
⑤ 종합 의견		허용 기준치 이내						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026 년 6 월 23 일



㈜ 푸 른 환 경 산 업 연 구 소
Green Environment Industrial Institute co. Ltd.

서울특별시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층
Tel 02-583-0203, Fax 02-583-4674

대표자 성명 김 홍 기

(서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다

※이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

실내공기질 측정대행기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	신정네거리공영주차장			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	제출용		
	소 재 지(주소)	서울특별시 양천구 신정3동 1326-6				시 설 명	실내주차장		
	대 표 자(의뢰인)	이 용 화				규 모	2 256.41 m²		
	관 리 책 임 자	강 현 선				의 료 항 목	유지기준, 권고기준		
③ 시 료 채 취	측정지점요약		1지점	B1F 중앙					
			2지점	1F 중앙					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상				관련 설비 설치/가동 여부		
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	실내기압(atm)	환기설비	공기정화설비	
			1지점	28.1	45.8	0.01	0.997	설치/가동	설치/가동
		2지점	30.7	39.6	0.01	0.997	설치/가동	설치/가동	
	채취자 의견		이상무						
	채취일		2026년 6월 3일			시료채취자		조 건 우 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	평균값	측정시간	측정분석방법	비 고	
	이산화질소	0.3 ppm 이하	1지점	0.011	0.013	12:15~13:15	ES 02904.1b 화학발광법	적합	
			2지점	0.014		13:25~14:25			
	라돈	148 Bq/m³ 이하	1지점	8.1	8.4	6/1 09:15	ES 02901.1f 연속측정법	적합	
			2지점	8.6		~ 6/3 13:18			
	총휘발성 유기화합물	1000 µg/m³ 이하	1지점	236.2	253.8	12:00~13:01	ES 02602.1f TD-GCMS법	적합	
			2지점	271.3		13:20~14:21			
	분석기간		2026년 6월 3일 ~ 2026년 6월 23일		분석기술인	장 유 진 (서명)		(서명)	
					책임기술인	전 민 철			
	⑤ 종 합 의 건		허용 기준치 이내						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026 년 6 월 23 일



(주) 푸른 환경 산업 연구 소
Green Environment Industrial Institute co. Ltd.

서울특별시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층

Tel 02-583-0203, Fax 02-583-4674

대표자 성명 김 홍 기

(서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다

※이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.