

①시료채취일자		2026.07.21.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭				
②시료분석기간		2026.07.21. ~2026.08.11.						④규모				
측정 의뢰 인	⑤상호(사업장명칭)		제남다목적체육관		측정 대행 업자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울특별시 양천구 신정로 273-5			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		김종성			⑩대표자		김홍기				
						⑪시료채취분석자		채취자		장찬희		
								분석책임자		전민철		
⑫측정(채취)지점					⑬실내기상							
					온도 (℃)		습도 (%)		기압 (atm)		풍속 (m/sec)	
1지점		1F 체육관			24.2		69.6		0.992		0.01	
2지점		1F 남자탈의실			24.8		64.7		0.992		0.01	
3지점		2F 로비			26.2		62.9		0.992		0.01	
4지점		1F 로비			26.5		69.8		0.992		0.01	
⑭측정 결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점		2지점		3지점		4지점	
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		14.0		18.0		18.0		19.0	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		9.0		12.0		6.0		5.0	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.5		0.5		0.4		0.5	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		962		775		704		693	
조도		300 Lux 이상		527		421		309		317		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내							
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2026 년 08 월 11 일												
대표자 성명 김 홍 기 (서명 )												

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.