

실내공기질 측정대행기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	가로공원공영주차장			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	제 출 용		
	소 재 지(주소)	서울특별시 양천구 가로공원로 지하 133				시 설 명	실내주차장		
	대 표 자(의뢰인)	이 용 화				규 모	11 965.23 m²		
	관 리 책 임 자	강 현 선				의뢰항목	유지기준		
③ 시 료 채 취	측정지점요약		1지점	B2F 라25번 기둥					
			2지점	B2F 다48번 기둥					
			3지점	B1F 나33번 기둥					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상				관련 설비 설치/가동 여부		
			실내온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	실내기압(atm)	환기설비	공기정화설비	
			1지점	21.1	62.6	0.01	0.999	설치/가동	설치/가동
			2지점	21.7	56.1	0.01	0.999	설치/가동	설치/가동
			3지점	23.8	44.5	0.01	0.998	설치/가동	설치/가동
	채취자 의견		이상무						
	채취일		2026년 6월 6일			시료채취자		조 건 우 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값	평균값	측정시간	측정분석방법	비 고	
	미세먼지 (PM10)	180 µg/m³ 이하	1지점	13.7	22.5	6/5 15:10	ES 02302.1d 중량법	적합	
			2지점	25.7		~			
			3지점	28.2		6/6 15:23			
	이산화탄소	1000 ppm 이하	1지점	479	484	09:20~10:20	ES 02905.1a 비분산적외선법	적합	
			2지점	475		10:28~11:28			
			3지점	497		11:39~12:39			
	폼알데하이드	100 µg/m³ 이하	1지점	9.7	9.2	09:13~10:14	ES 02601.1e HPLC법	적합	
			2지점	8.1		10:22~11:23			
			3지점	9.7		11:35~12:36			
	일산화탄소	20 ppm 이하	1지점	1.0	1.0	09:20~10:20	ES 02906.1b 비분산적외선법	적합	
			2지점	0.9		10:30~11:30			
			3지점	1.0		11:40~12:40			
	분석기간		2026년 6월 6일 ~ 2026년 6월 25일			분석기술인	장 유 진 (서명)		
					책임기술인	전 민 철 (서명)			

⑤ 총 합 의 건 허용 기준치 이내

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026 년 6 월 25 일



㈜ 푸 른 환 경 산 업 연 구 소
Green Environment Industrial Institute co. Ltd.

서울특별시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층
Tel 02-583-0203, Fax 02-583-4674

대표자 성명 김 홍 기

(서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다

※이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.