



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEII-20264-0007호
시행일자 2026. 03. 25.
수 신 신월문화체육센터 귀하
참 조 김 상 철 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소

대표이사 김 홍 기



①시료채취일자		2026.02.27.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭				
②시료분석기간		2026.02.27. ~2026.03.25.						④규모				
측정 의 뢰 인	⑤상호(사업장명칭)		신월문화체육센터		측정 대 행 업 자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울특별시 양천구 지양로 47			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		김상철			⑩대표자		김홍기				
						⑪시료채취·분석자		채취자		조건우		
						분석책임자				전민철		
⑫측정(채취)지점					⑬실내기상							
					온도 (℃)		습도 (%)		기압 (atm)		풍속(m/sec)	
1지점		1F 기구필라테스		21.5		47.1		1.003		0.01		
2지점		1F 헬스장		22.6		47.4		1.003		0.01		
3지점		B1F 다목적실		22.0		49.8		1.003		0.01		
4지점		2F 대체육관		22.0		42.5		1.003		0.01		
⑭ 측 정 결 과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점		2지점		3지점		4지점	
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		11.0		9.0		10.0		10.0	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		20.0		21.0		20.0		23.0	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.5		0.4		0.4		0.5	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		767		885		931		816	
조도		300 Lux 이상		573		517		487		549		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견					허용기준치 이내							
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2026 년 03 월 25 일												
대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)												