



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.


문서번호 GEII-20264-0230호
시행일자 2026. 08. 11.
수 신 목동문화체육센터 귀하
참 조 최 기 응 님
제 목 실내공기질검사 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사의 실내공기질 측정 결과를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

※ 첨부서류 : 실내공기질 시험성적서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소
대표이사 김 홍 기



①시료채취일자		2026.07.21.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭				
②시료분석기간		2026.07.21. ~2026.08.11.						④규모				
측정 의 뢰 인	⑤상호(사업장명칭)		목동문화체육센터		측정 대 행 업 자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				
	⑥소재지		서울특별시 양천구 목동중앙본로 73			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)				
	⑦의뢰자		최기웅			⑩대표자		김홍기				
						⑪시료채취·분석자		채취자		장찬희		
						분석책임자				전민철		
⑫측정(채취)지점				⑬실내기상								
				온도 (℃)		습도 (%)		기압 (atm)		풍속(m/sec)		
1지점		1F 다목적실		24.2		64.7		0.992		0.01		
2지점		1F 헬스장		24.9		68.9		0.992		0.01		
3지점		2F 기구필라테스실		25.2		65.3		0.992		0.01		
4지점		2F 체육관		24.6		62.2		0.992		0.01		
⑭ 측 정 결 과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고	
					1지점		2지점		3지점		4지점	
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		9.0		12.0		16.0		10.0	
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		9.0		4.0		3.0		2.0	
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.5		0.6		0.5		0.5	
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		821		861		754		824	
조도		300 Lux 이상		360		339		597		584		
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항												
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내								
위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.												
2026 년 08 월 11 일												
대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)												

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.