


①시료채취일자		2024.12.06.		실내공기질 시험성적서				③시설명칭			
②시료분석기간		2024.12.06. ~2024.12.11.						④규모			
측정 의뢰 인	⑤상호(사업장명칭)		계남다목적체육관		측정 대행 업자	⑧상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소			
	⑥소재지		서울특별시 양천구 신정로 273-5			⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)			
	⑦의뢰자		김종성			⑩대표자		김홍기			
						⑪시료채취·분석자		채취자	김동주	분석책임자	전민철
⑫측정(채취)지점				⑬실내기상							
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (atm)		풍속(m/sec)	
1지점	1F 로비			17.4		21.0		1.007		0.01	
2지점	1F 남자탈의실			20.1		30.8		1.007		0.01	
3지점	1F 체육관			21.1		32.8		1.007		0.01	
4지점	2F 로비			17.6		22.1		1.007		0.01	
⑭ 측정 결과	측정항목		실내공기질 관리기준		측정결과				측정분석방법		비고
					1지점	2지점	3지점	4지점			
	미세먼지(PM10)		200 µg/m³		20.0	18.0	19.0	19.0	광산란법		
	폼알데하이드(HCHO)		100 µg/m³		5.0	8.0	19.0	20.0	전기화학식전지법		
	일산화탄소(CO)		10 ppm		0.6	0.7	0.7	0.6	전기화학식법		
	이산화탄소(CO₂)		1000 ppm		420	511	478	430	비분산적외선법		
조도		300 Lux 이상		1151	315	526	308	조도계측정법			
⑮ 시료채취자 의견 및 특이사항											
⑯ 검사결과 종합의견				허용기준치 이내							
<p>위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.</p> <p style="margin-top: 20px;">2024 년 12 월 11 일</p> <p style="margin-top: 20px; text-align: center;">대표자 성명 김 홍 기 (서명 )</p>											

* 이 기록부는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.